

Protokol o skúške DC odpínača

Názov výrobku: UL40

Výrobné číslo: 123456

Vystavil: Peter Novotný

Dátum: 12:57:25 6.4.2017

Podpis:

Nastavené hodnoty

I_{max}: 4400A

Namerané hodnoty

T_{cb}: 9.7ms

T_{in}: 8.22ms

I_{max}: 4341A

U_{max}: 5.65V

I_{avg}: 3376A

U_{avg}: 5.77V

Dynamická skúška

